



**Innova Product Service GmbH, A Bureau Veritas Company**

Gewerbestr. 28  
87600 Kaufbeuren  
Deutschland  
+ 49 (0) 8341 96660-0  
Info@innova-ps.de

## Unbedenklichkeitsbescheinigung

**Antragsteller:** **Mastervolt International B.V.**

Snijdersbergweg 93  
1105 AN Amsterdam  
Niederlande

**Erzeugnis:** **Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz**

**Model:** **XL5000 und XL3300**

### **Bestimmungsgemäße Verwendung:**

Selbsttätige Schaltstelle mit einphasiger Netzüberwachung gemäß DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 für Photovoltaikanlagen mit einer einphasigen Paralleleinspeisung über Wechselrichter in das Netz der öffentlichen Versorgung. Die selbsttätige Schaltstelle ist integraler Bestandteil der oben angeführten Wechselrichter mit Trenntrafo. Diese dient als Ersatz für eine jederzeit dem Verteilungsnetzbetreiber (VNB) zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion.

### **Prüfgrundlagen:**

DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02

Das in der Woche 21/2007 geprüfte Sicherheitskonzept des oben genannten Erzeugnisses entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird spätestens am 25. Juni 2010 ungültig.

**Bericht Nummer:** **07KFS057**

**Zertifikat Nummer:** **U07-062**

**Datum:** **25. Juni 2007**

Dieses Zertifikat hat eine Gültigkeit von 3 Jahren ab Ausstellungsdatum.

Andreas Aufmuth