



NOTAS:

1. CABLEADO CIRCUITO DE CORRIENTE COLOR NEGRO, CABLE #12AWG.105°C
2. CABLEADO CIRCUITO DE TENSION COLOR ROJO, CABLE #14AWG.105°C
3. EQUIPOS FUERA DE LA CELDA
4. BORNIERA CORTOCIRCUITABLE PARA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (TBD1, TB3 Y TB4).
5. EQUIPO DE MEDICION CON COMUNICACION MODBUS, VER RED EN PLANOS FUNCIONALES (SEE--SR2--SD--EDF000 / 126 al 128)

**APROBADO
VALIDO PARA CONSTRUCCION**

		Sidor C.A. <small>MANIZAS - ESTADO BOLIVAR - VENEZUELA -</small>			
Merlin Gerin Prime Square D Telemecanique	INFRONEG R. GONZALEZ R. GONZALEZ V. REQUENA DIBUADO	D. MARQUINA D. MARQUINA MDA V. REQUENA REVISADO	N.D.R N.D.R MDR C.R.D APROBADO	SIDOR =S= =S= =S= EMPRESA	2 1 0 A REV.
EMISION PARA CONSTRUCCION		VALIDO PARA CONSTRUCCION		VALIDO PARA FABRICACIÓN	
PRIMERA EMISIÓN PARA COMENTARIOS		DESCRIPCION		FECHA	
SERVICIOS – ENERGIA ELECTRICA		UBICACION TECNICA		SEE – SR2	
SUBESTACIÓN R2		N° SIDOR SEE – SR2 – SD – EEM010		JOB:	
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE 13.8KV		REEMPLAZA		REEMPLAZADO POR	
DIAGRAMA TRIFILAR		LLEGADA T1 D110 +MT1 – 3000A		N° PROVEEDOR PR – 26083 / A3 – 06.129 – 001	
12		77		HOUA:	