


89B-X

CUCHILLA DE  
BARRA



(\*)



# 16425

(L-O) BLOQUEA CUCHILLA  
ABIERTA

INTERLOCK TIPO BS



INTERRUPTOR  
CTO. GENERADOR # 1  
ARR-03-83-70-E

(\*) FALTA INSTALAR  
EL INTERLOCK  
TIPO: BS

1A

ICP. 2-85

CAMBIO EN LA POSICION  
DE LOS INTERLOCKS  
G. ORTEGA

REVISION



C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS  
S/E ARRECIFES 69KV. BARRA-1  
ALAMBRADO INTERLOCK CUCHILLA DE  
BARRA (INTLK./89B-X)  
CTO. INT. GENERADOR # 1

25

PROYECTO G. ORTEGA

FECHA 10/84

PLANO No

PAGINA

DISEÑO J. PULIDO

APROBADO R. ANDARA

ARR-10-84-64-E

DE

REVISOR O. GARCIA