

From: Imedina@psi.pdv.com
To: [Omar Petit](#); [Joaquin Mavares](#)
Subject: Fw: Release PO# 5100077213 Item# 4 02 Turbines 50 MW Pratt & Whitney Chicopee MA
Date: Monday, February 08, 2010 10:27:31 AM
Attachments: [20100207142133784.pdf](#)
[4519C.01 - Attachments.pdf](#)
[IBA00310_19_4519C.03 - Standard TP4-2 Twin Pack Layout Drawing.pdf](#)
[IBA00310_19_4519C.03 - GA Drawing of TP4-2 Twin Pack.pdf](#)
[IBA00310_19_4519C.03 - PHOTO LOG FOR PRATT & WHITNEY FT-4C-1D TWIN PACK TURBINE \(PART 1\), 2-2-10.doc](#)

Buenos dias Joaquin y Omar, ya le envie el release de las turbinas de Chicopee MA, al Sr Argenis, solo faltaria completar los trabajos de Jacksonville y del Generador de Los Angeles para completar el item 04.

Sincerely
Leiro Medina
Inspection Coordinator
PDVSA Services INC.
1293 Eldridge Parkway
Citgo Houston Texas 77077
Work Phone: 281-588-6252
Fax: 2815886274

----- Forwarded by LEIRO MEDINA/PSI on 02/08/2010 10:25 AM -----

LEIRO MEDINA/PSI

To ARGENIS MINDIOLA/MINDIOLAAN/EP/PDVSA

cc

02/08/2010 10:14 AM

Subject Release PO# 5100077213 Item# 4 02 Turbines 50 MW Pratt & Whitney Chicopee MA

Buenos dias Sr. Argenis, anexo encontrara el release de las turbinas de la orden 5100077213 Item #04 Pratt & Whitney Chicopee MA, para su revision y aprobacion, es de hacer notar que a estas turbinas todos sus componentes fueron reemplazados nuevos, pero el inspector no presencio las pruebas de funcionamiento por este motivo coloca la condicion en el release, espero su aprobacion para distribuir el mismo.

Release:

Record de pruebas:

Nota:

Con esta liberacion quedaria solo pendiente el release del Generador que esta en Los Angeles que ya fue inspeccionado y en estos momentos le estan realizando trabajos finales de pintura y acondicionamiento el suplidor manifesto que culminaran este viernes con esta actividad, y algunos componentes que se encuentran en Jacksonville FL (Enclosures for TP2, Generator Enclosure, Air Inlet & Exhaust Stacks, TP2 Control Room) estos componentes ya fueron inspeccionados y los mismos se encontraran listos para la liberacion este miercoles cuando se completen la revision de los packing lists, el Generador que se encuentra en Houston ya fue liberado hace dos semanas.

Sincerely
Leiro Medina
Inspection Coordinator
PDVSA Services INC.
1293 Eldridge Parkway
Citgo Houston Texas 77077
Work Phone: 281-588-6252
Fax: 2815886274